

ZEICHENGENEHMIGUNG MARKS APPROVAL

Bodo Ehmann GmbH
Bensbruchstraße 6
63533 Mainhausen
Germany

ist berechtigt, für ihr Produkt /
is authorized to use for their product

Installationsschalter, elektronisch
Electronic switch for installation

die hier abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichen
für die ab Blatt 2 aufgeführten Typen zu benutzen /
the legally protected Marks as shown below for the types referred to on page 2 ff.



Geprüft und zertifiziert nach /
Tested and certified according to

DIN EN 60669-1 (VDE 0632-1):2019-03; EN 60669-1:2018+AC:2018-11
DIN EN 60669-1 Ber.1 (VDE 0632-1 Ber.1):2021-06; EN 60669-1:2018+AC:2018-11
DIN EN 60669-1 Ber.2 (VDE 0632-1 Ber.2):2021-11; EN 60669-1:2018/AC:2020-02
DIN EN IEC 60669-2-1 (VDE 0632-2-1):2023-09; EN IEC 60669-2-1:2022+A11:2022

Das Produkt erfüllt auch die Anforderungen nach /
The product also fulfills the requirements of

IEC 60669-1:2017
IEC 60669-2-1:2021

Aktenzeichen: 918400-1690-0002 / 342348

File ref.:

Ausweis-Nr. 40062593

Certificate No.

Weitere Bedingungen siehe Rückseite und Folgeblätter /
further conditions see overleaf and following pages

Offenbach, 2026-08-13

Blatt 1
Page

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Zertifizierungsstelle / Certification


T. Stenger

VDE Zertifikate sind nur gültig bei Veröffentlichung unter:
VDE certificates are valid only when published on:

<http://www.vde.com/zertifikat>
<http://www.vde.com/certificate>

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*
Bodo Ehmann GmbH, Bensbruchstraße 6, 63533 Mainhausen

Aktenzeichen / *File ref.*
918400-1690-0002 / 342348 / TL3 / RHZ

Datum / *Date*
2026-08-13

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40062593.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40062593.

Installationsschalter, elektronisch *Electronic switch for installation*

Typ(en) / *Type(s)*

T55.07

Bemessungsspannung
Rated voltage AC 230 V

Bemessungslast
Rated load 7-250 W Glühlampenlast
7-250 VA elektronischer Trafo für NV-Halogenlampen
7-250 VA Eisenkerntrafo für NV-Halogenlampen
3-200 W LED Lampen (SBL) (Abschnittmodus)
3-63 W LED Lampen (SBL) (Anschnittmodus)

7-250 W Incandescent lamp load
7-250 VA electronic transformer for LV-halogen lamps
7-250 VA Iron-core transformer for LV-halogen lamps
3-200 W LED Lamps (SBL) (trailing edge mode)
3-63 W LED Lamps (SBL) (leading edge mode)

Schaltungsnummer
Switch pattern No. 6

Schutzart
Degree of protection IP 20

Anbringungsart
Method of mounting Unterputzmontage
Flush-type

Anmerkung(en)
Remark(s) EMV geprüft nach Abschnitt 26
EMC tested according to clause 26

Weitere Angaben siehe Anlage
Further information see appendix 200 vom 2026-08-13
200 dated 2026-08-13

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Ausweis-Nr. / Beiblatt /
Certificate No. Supplement
40062593

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*
Bodo Ehmann GmbH, Bensbruchstraße 6, 63533 Mainhausen

Aktenzeichen / *File ref.*
918400-1690-0002 / 342348 / TL3 / RHZ

Datum / *Date*
2026-08-13

Dieses Beiblatt ist Bestandteil des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40062593.
This supplement is part of the Certificate No. 40062593.

Installationsschalter, elektronisch *Electronic switch for installation*

Fertigungsstätte(n)
Place(s) of manufacture

Referenz/*Reference*
30009090

Bodo Ehmann GmbH
Bensbruchstraße 6
63533 MAINHAUSEN
GERMANY

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*
Bodo Ehmann GmbH, Bensbruchstraße 6, 63533 Mainhausen

Aktenzeichen / *File ref.*
918400-1690-0002 / 342348 / TL3 / RHZ

Datum / *Date*
2026-08-13

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40062593.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40062593.

Genehmigung zum Benutzen des auf Seite 1 abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichens des VDE:

Grundlage für die Benutzung sind die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) der VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH (www.vde.com\AGB-Institut). Das Recht zur Benutzung erstreckt sich nur auf die bezeichnete Firma mit den genannten Fertigungsstätten und die oben aufgeführten Produkte mit den zugeordneten Bezeichnungen. Die Fertigungsstätte muss so eingerichtet sein, dass eine gleichmäßige Herstellung der geprüften und zertifizierten Ausführung gewährleistet ist.

Die Genehmigung ist so lange gültig wie die VDE Bestimmungen gelten, die der Zertifizierung zugrunde gelegen haben, sofern sie nicht auf Grund anderer Bedingungen aus der VDE Prüf- und Zertifizierungsordnung (PM102) zurückgezogen werden muss.

Der Gültigkeitszeitraum einer VDE GS-Zeichengenehmigung kann auf Antrag verlängert werden. Bei gesetzlichen und / oder normativen Änderungen kann die VDE GS-Zeichengenehmigung ihre Gültigkeit zu einem früheren als dem angegebenen Datum verlieren.

Produkte, die das Biozid Dimethylfumarat (DMF) enthalten, dürfen gemäß der Kommissionsentscheidung 2009/251/EG nicht mehr in den Verkehr gebracht oder auf dem Markt bereitgestellt werden.

Der VDE Zeichengenehmigungsausweis wird ausschließlich auf der ersten Seite unterzeichnet.

Approval to use the legally protected Mark of the VDE as shown on the first page:

Basis for the use are the general terms and conditions of the VDE Testing and Certification Institute (www.vde.com\terms-institute). The right to use the mark is granted only to the mentioned company with the named places of manufacture and the listed products with the related type references. The place of manufacture shall be equipped in a way that a constant manufacturing of the certified construction is assured.

The approval is valid as long as the VDE specifications are in force, on which the certification is based on, unless it is withdrawn according to the VDE Testing and Certification Procedure (PM102E).

The validity period of a VDE GS-Mark Approval may be prolonged on request. In case of changes in legal and / or normative requirements, the validity period of a VDE GS-Mark Approval may be shortened.

Products containing the biocide dimethylfumarate (DMF) may not be marketed or made available on the EC market according to the Commission Decision 2009/251/EC.

The approval is solely signed on the first page.